



Утверждаю:

### Техническое задание

Закуп запорной арматуры (задвижка Ду 250 мм) для цехов БНТ, расположенного по адресу: ул. Маяковского №4, Грузия, Батуми

Заказчик: ООО «Батумский нефтяной терминал»

Характеристика работ: замена существующих.

Батуми 2016

### Необходимые технические требования заказчика к задвижке.

Наименование параметра	Ед. измер	Значение параметра	
<b>Основные параметры</b>			
КОЛИЧЕСТВО	шт.	3	
ТИП ЗАДВИЖКИ	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Клиновая	<input type="checkbox"/> - Шиберная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN (Ду)	мм	250	



НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Py)	МПа	<b>1,6</b>		
Возможность заужения прохода	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–2005		<input checked="" type="checkbox"/> - Класс А		<input type="checkbox"/> - Класс В
ТИП СРЕДЫ	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Вода <input type="checkbox"/> - Пар <input checked="" type="checkbox"/> - Нефть	<input type="checkbox"/> - Жидкие неагрессивные среды <input type="checkbox"/> - Неагрессивный природный газ <input type="checkbox"/> - Другая:	
ВИД УПРАВЛЕНИЯ	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Ручной	<input type="checkbox"/> - Электропривод	<input type="checkbox"/> - Под электропривод
ТИП УСТАНОВКИ	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Наземная	<input type="checkbox"/> - Подземная	
Место установки	–	<input type="checkbox"/> - В	<input checked="" type="checkbox"/> - На открытом воздухе	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	–	<input checked="" type="checkbox"/> - У1	<input type="checkbox"/> - ХЛ1	<input type="checkbox"/> - Т1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	°С	min: <b>-5</b>		max: <b>40</b>
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	баллы	<b>8</b>		
<b>Примечание:</b>				
<b>Параметры среды</b>				
Категория рабочей среды и её группа по ПУЭ	–	категория А	группа В1Г	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	°С	min: <b>+2</b>		max: <b>+90</b>
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	МПа	min: <b>0,05</b>		max: <b>1,2</b>
Механические примеси	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Да		<input type="checkbox"/> - Нет
Допустимый перепад давления при открытии ΔP	МПа	<b>0,4-1,0</b>		

Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарская Автономная Республика, Грузия