

Техническое задание

Услуги по перезарядке 640 единиц огнетушителей различных марок

Заказчик: ООО «БНТ»

Батуми 2017

Техническое задание

«Услуги по перезарядке 640 единиц огнетушителей различных марок»

1. Предмет закупаемых услуг:

«Услуги по перезарядке 640 единиц огнетушителей различных марок. Размещённых на производственных участках - Основной территории; «Капрешуми»; «Нефтебаза»; Грузовые нефтепричалы и «Очистных сооружениях» ООО «Батумского нефтяного терминала».

2. Обоснование закупки услуг:

- ❖ Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента».
- ❖ Справочник С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».

3. Объекты оказания услуг:

- Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов на основной территории;
- Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»;
- Цех приёма и распределения импортируемых нефтепродуктов «Нефтебаза»;
- Цех приёма и погрузки нефтепродуктов морским транспортом;
- Очистные сооружения;
- Станция приёма и перевалки керосина и автобензина;

4. Объем закупаемых услуг:

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг	Ед. изм.	Кол-во
Перечень производимых работ: 1. Сбор и вывоз с территории БНТ, подлежащих перезарядке огнетушителей; 2. Разборка и опорожнение огнетушителей от огнетушащих веществ; 3. Промывка внутренней полости порошковых и воздушно-пенных огнетушителей; 4. Очистка запорно-пусковых устройств и при необходимости замена сальников; 5. Заполнение огнетушителей огнетушащим веществом (порошковых огнетушителей с помощью специального зарядного устройства, с	Шт.	640

<p>разрыхляющим и просушивающим эффектом);</p> <ol style="list-style-type: none">6. Заполнение огнетушителей вытесняющим газом через специальное зарядное устройство;7. Сборка огнетушителей;8. Нанесение соответствующей отметки на корпусах огнетушителей в виде бирки или этикетки;9. Доставка перезаряженных огнетушителей на БНТ в места их постоянной дислокации. <p>Работы должны быть произведены в строгом соответствии с требованиями следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента».❖ Справочника С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».❖ ГОСТ 4.132-85.СПКП. «Огнетушители. Номенклатура показателей». <p>Исполнитель при оказании услуг должен соответствовать следующим требованиям, но не ограничиваясь:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Для технического обслуживания и ремонта огнетушителей должны быть привлечены лица, достигшие 18 – летнего возраста, после прохождения медицинского осмотра, вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, практическую стажировку, проверку знаний и допущенные к самостоятельной работе. (Подтвердить копиями документов)2) Обслуживающий персонал должен хорошо знать устройство огнетушителей всех марок, применяемых на БНТ и уметь устранить неисправности согласно настоящей инструкции.		
--	--	--

5. Место оказания услуг:

ООО «Батумский нефтяной терминал». г. Батуми, ул. Маяковского 4.

6. Сроки оказания услуг

В течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня оформления Договора.