



Техническое задание
«Услуги по перезарядке 400 единиц огнетушителей различных марок»

№	Параметры требований к услугам	Требования к услугам
1	Предмет закупаемых услуг	– «Услуги по перезарядке 400 единиц огнетушителей различных марок (ОП-12, ОП-6, ОВП-9, ОУ-5), размещённых на производственных участках ООО «Батумский нефтяной терминал».
2	Цель услуг	– Выполнение Работ в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и настоящим техническим заданием, обеспечение работоспособности огнетушителей, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением..
3	Обоснование закупки услуг	– Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента». – Справочник С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».
4	Объекты оказания услуг	– 400 единиц Огнетушителей (ОП-12, ОП-6, ОВП-9, ОУ-5), размещённые на производственных участках ООО «Батумский нефтяной терминал»
5	Сроки оказания услуг	– С даты подписания Договора по 31.декабря 2019 г.
6	Описание услуг	Перечень производимых работ: – Сбор и вывоз с территории БНТ, подлежащих перезарядке огнетушителей; – Разборка и опорожнение огнетушителей от огнетушащих веществ; – Промывка внутренней полости порошковых и воздушно-пенных огнетушителей; – Очистка запорно-пусковых устройств и при необходимости замена сальников; – Заполнение огнетушителей огнетушащим веществом (порошковых огнетушителей с помощью специального зарядного устройства, с разрыхляющим и просушивающим эффектом); – Заполнение огнетушителей вытесняющим газом через специальное зарядное устройство; – Сборка огнетушителей; – Нанесение соответствующей отметки на корпусах огнетушителей в виде бирки или этикетки; – Доставка перезаряженных огнетушителей на БНТ в места их постоянной дислокации. Результаты перезарядки огнетушителей необходимо отражать в специальном журнале и подтверждать соответствующими Актами приема-сдачи услуг.
7	Требования к работам	1. Работы по техническому обслуживанию осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности – Справочник С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия». – ГОСТ 4.132-85.СПКП. «Огнетушители.Номенклатура



Форма №: BOT-IMS3.J01-142 | В силе с: 05-06-2015 | Ревизия: 2 | Дата ревизии: 05-08-2015

№	Параметры требований к услугам	Требования к услугам
		<p>показателей,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настоящее техническое задание. <p>2. При оказании услуг должны быть соблюдены следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обслуживающий персонал должен хорошо знать устройство огнетушителей всех марок и уметь устранить неисправности. - Все работы по перезарядке огнетушителей на действующем объекте должны быть согласованы с пожарной охраной, обслуживающей объект. <p>3. При выявлении нарушения Исполнителем порядка обслуживания и требований безопасности при выполнении работ, Заказчик имеет право наложить штраф в размере 250 лари за каждое нарушение путем удержания соответствующей суммы из суммы платежа.</p>
8.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов Работ	- По окончании работ Исполнитель сдает Заказчику соответствующие отчетные документы по выполненным работам по перезарядке огнетушителей, состав которых будет определен Договором.
9.	Дополнительные работы, связанные с проведением перезарядки огнетушителей	- Стоимость дополнительных работ, в том числе, приобретение запасных частей и комплектующих деталей, не входят в общую стоимость договора.
10.	Гарантийные обязательства	<ul style="list-style-type: none"> - 12 (двенадцать) месяцев работоспособности огнетушителей ОВП-9, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением с момента подписания акта выполненных работ. - 5 лет работоспособности огнетушителей других типов, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением с момента подписания акта выполненных работ
11.	Другие требования	- Ценовое предложение по оказанию услуг должно содержать обоснование в виде расчета (калькуляция) стоимости работ по перезарядке 400 единиц огнетушителей

Составил:

Инженер пожарной безопасности
Должность


Подпись

П. Беридзе
Имя, фамилия

Согласовано:

Начальник отдела охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
Должность


Подпись

Т. Горделадзе
Имя, фамилия