



Утверждаю:

Главный инженер
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Гоги Нарошвили

Техническое задание
на поставку разных электрических изделий

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»
Характеристика работ: Поставка электрических изделий

Батуми 2021

Техническое задание
на поставку разных электрических изделий

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по поставке ниже указанных электрических изделий на основании ведомостей, сформированных на данный объем изделий и материалов, исходя из собственных расчетов

- | | |
|--|----------|
| 1. Прожектор светодиодный взрывозащищенный, типа AYS 1234-250W
26 000 люмен с линзами. | 55 шт. |
| 2. Кабель 0.6/1 KV, Cu/XLPE/PVC/SWA/CTA/PVC 3*50+25 мм ² | 400 п/м |
| 3. Кабель экранированный 0.6/1 KV NYCY 3*1.5/1.5 мм ² | 400 п/м |
| 4. Взрывозащищенная кнопка, БЗК 8050-A2 (40092БА)
EXPROOF START-STOP, корпус из алюминия, 2 x 3/4" вход | 1 шт. |
| 5. Шланг гофрированный, марки KF 09110_BA, D=110мм | 130 п/м |
| 6. Кабель 0.6/1 KV 7.2KV, AL / XLPE / CTS / PVC / STA) 3*120/16 мм ² | 700 п/м |
| 7. Муфта конечная, марки POLT-12D/3ХО-H4-L12B | 4 компл. |

Примечание:

Кабельная продукция должна быть цельная, после доставки кабельной продукции приемка будет производиться после проверки целостности изоляции и самой продукции. Изделия должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.)

В случае предоставления аналогов продукции необходимо предоставить дополнительную информацию о соответствии предложенных изделия с техническим заданием.

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.

Сроки поставки: Определяется контрактом.

Условия оплаты: по факту поставки.

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу:
ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

Составил:

Начальник ПТО	/...../	Нугзар Урушадзе
Должность	Подпись	Имя, фамилия